



第AY09-62-0537号

2010年1月6日

証 明 書

株式会社 日本バイオディーゼル機器 様

横浜市中区海岸通5丁目26番1号

社団法人 日本油料検定協会

分析技術センター

電話 045-641-1037

FAX 045-641-1038

貴依頼による検査結果を下記のとおり証明します。

試料名 : バイオディーゼル燃料
受付年月日 : 2009年12月28日(提示見本)

記

項 目	結 果	方 法
遊離グリセリン	0.00質量%	EN 14105
モノグリセライド	0.07質量%	EN 14105
ジグリセライド	0.09質量%	EN 14105
トリグリセライド	0.00質量%	EN 14105
全グリセリン	0.03質量%	EN 14105